

Zamość 08 lutego 2019 r.

HK.7111.35.2019



**Wójt Gminy Komarów- Osada
ul. Rynek 15
22-435 Komarów -Osada**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu w oparciu o § 23 ust. 1, 2, 3 pkt. 2, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie ocen o których mowa w § 22 ust.1 przesyła ocenę obszarową jakości wody na podstawie sprawozdań z badań wody pobranej w 2018 roku z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz indywidualnych ujęć wody zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada i stwierdza, że jakość wody spełnia wymagania określone w/w rozporządzeniu.

| Nazwa wodociągu | Producent wody | Prod. w m ³ /d | Liczba ludności korzystających z wody w tys. | Ocena jakości wody za rok 2018 (sposób uzdatniania i dezynfekcji) | Przekroczenia Parametr (czas występowania) | Zgłoszone reakcje niepożądane konsumentów | Postępowanie | Przeprowadzone działania naprawcze |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--|---|---|---|
| Komarów | Gmina Komarów | 291,1 | 2,640 | przydatna do spożycia | - | - | - | - |
| Janówka | Gmina Komarów | 51,6 | 0,540 | przydatna do spożycia | - | - | - | - |
| Szkoła Antoniówka | Szkoła Antoniówka | 5,3 | - | przydatna do spożycia | - | - | - | - |
| Szkoła Śniatycze | Szkoła Śniatycze | 3,0 | - | przydatna do spożycia | - | - | - | - |
| Szkoła Dub | Szkoła Dub | 3,0 | - | przydatna do spożycia | Bakterie grupy coli w jtk/100ml wody (15.10.2018-30.10.2018) | - | Decyzja o braku przydatności wody do spożycia (17.10.2018-30.10.2018) | dezynfekcja wody i urządzeń wodociągowych, płukanie oczyszczające |

Podstawą nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest ocena zgodności z wymaganiami określonymi w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w aspekcie zagrożeń zdrowotnych, jakie mogą powodować zanieczyszczenia pojawiające się w wodzie.

Na podstawie przeprowadzonych analiz próbek wody pobranej do badania laboratoryjnego w dniu 15.10.2018 r. z indywidualnego ujęcia wody Szkoły w Dubie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu szacując ryzyko zdrowotne stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z uwagi na ponadnormatywną obecność bakterii grupy coli.

W związku z powyższym prowadzone było postępowanie administracyjne, w wyniku czego producent podjął działania naprawcze tj. dezynfekcję wody i urządzeń wodociągowych, które przyczyniły się do poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zamościu
Stanisław Gasiukowski